

DC مستمر متقل

TORKE 950

220 A · 0–500 VDC

بنك أحمال للبطاريات يثبت السعة الفعلية عبر تفريغ مضبوط بتيار ثابت.

المواصفات الفنية

0–500 VDC	الجهد
0 to 220.0 A — inaccuracy $\pm(0.5\% + 0.2 \text{ A})$, resolution 0.1 A	نطاق التيار
Max 0.5 A peak	التموج
الأبعاد والوزن	
الوزن	الارتفاع
35.5 kg	14.7"
العرض	الطول
12.4"	20.5"

عن بنك الأحمال

The TORKE 950 tests the actual capacity of battery systems through controlled discharge. It applies a constant-current load and monitors voltage in real time, alarms at a warning level and shuts the test down at a critical level to prevent deep discharge. After a power interruption the test resumes automatically. Results transfer to a PC via USB or Ethernet.



الاستخدامات

أنظمة UPS

البطاريات

المزايا الرئيسية

- ✓ Batteries can be tested in service
- ✓ Safety in all details, e.g. detection of blocked airflow
- ✓ Easy reporting and calibration
- ✓ BVM cell monitor control integrated
- ✓ Dynamic discharge technology — full power at all voltages
- ✓ Real-time monitoring during the test
- ✓ Expandable for larger battery banks with TXL extra load units

المواصفات من ورقة بيانات الشركة المصنعة. يرجى تأكيد التوفر والتهيئة مع PLS قبل الطلب.